

Информация о вводе и выводе в ремонт электросетевых объектов ООО "Электросетевая компания" за 01.09.19 — 31.09.19

№ п/п	Наименование ТП, РП	Секция шин	Виды ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	220/110/10 Красный яр Ф1006 ТП153		Ревизия вводного автомата, протяжка контактов	03.09.2019	03.09.2019
2	КТП 10/0,4 кВ 630 кВА (г.Саратов, ул. Песчано-Уметская, д. 24 Б)		Доливка масла, протяжка контактов	11.09.2019	11.09.2019
3	КТП № 538 10/0,4 кВ 25 кВА (г. Балаково, Балаковский р-н)		Ремонт отмотки	18.09.2019	19.09.2019
4	ПС Сазанлей РП-9 КТП 941 250 кВА		Покраска, доливка масла, протирка изоляторов	20.09.2019	20.09.2019
5	ПС Техстекло Алмаз-Фазотрон РП 10 ТП5 630 кВА		Покраска, доливка масла, протирка изоляторов	26.09.2019	26.09.2019