

Информация о вводе и выводе в ремонт электросетевых объектов ООО "Электросетевая компания" за 01.01.22 — 31.01.22

№ п/п	Наименование ТП, РП	Секция шин	Виды ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	ПС "Вязовочка Ф 1003 Ф1003 КТП 751А		Доливка масла, протяжка контактов	14.01.2022	14.01.2022
2	ПС Вязовочка Ф 1002 ТП 722А		Доливка масла, протяжка контактов	15.01.2022	15.01.2022
3	ПС Вязовочка Ф 1002 1010А		Замена автомата, протяжка контактов	20.01.2022	20.01.2022
4	КТП-11-8 250 кВА (г. Балаково, ул. Телевизионная)		Замена предохранителей, ревизия коммутационной аппаратуры	21.01.2022	21.01.2022
5	КТП-902 6/0,4 кВ 160 кВА (г.Балково, р-н Калинин)		Замена предохранителей, доливка масла	23.01.2022	23.01.2022
6	КТП 6/0,4 400 кВА (г.Балково, ул. Заовражная, д. 26)		Замена предохранителей, ревизия коммутационной аппаратуры	23.01.2022	23.01.2022
7	КТП 10/0,4 100 кВА (г. Балаково, ул. Комарова, д. 72)		Ремонт ворот, доливка масла, чистка контактов	27.01.2022	27.01.2022