

Информация о вводе и выводе в ремонт электросетевых объектов ООО "Электросетевая компания" за 01.08.20 — 31.08.20

№ п/п	Наименование ТП, РП	Секция шин	Виды ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	ТП 10/0,4 кВ (г. Саратов, ул. Чернышевского, 90)		Ремонт отмотки, ремонт кровли, доливка масла, чистка изоляторов, ревизия коммутационной аппаратуры	05.08.2020	05.08.2020
2	ТП-1555 (г. Саратов, Сокурский тракт, б/н)		Ремонт отмотки, ремонт кровли, доливка масла, чистка изоляторов, ревизия коммутационной аппаратуры	12.08.2020	12.08.2020
3	ТП-1998 (г. Саратов, Сокурский тракт, б/н)		Ремонт отмотки, ремонт кровли, доливка масла, чистка изоляторов, ревизия коммутационной аппаратуры	21.08.2020	21.08.2020
4	КТП 10/0,4 кВ 250 кВА (г. Саратов, пр-т. 50 лет октября, 108/б)		Покраска КТП, ревизия коммутационной аппаратуры, доливка масла	27.08.2020	27.08.2020