

Информация о вводе и выводе в ремонт электросетевых объектов ООО "Электросетевая компания" за 01.05.22 — 31.05.22

№ п/п	Наименование ТП, РП	Секция шин	Виды ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	КТП 6/0,4 кВ 160 кВА (г. Балаково, ул. Промышленная, б/н)		Замена прокладок, доливка масла	04.05.2022	04.05.2022
2	КТП 6/0,4 кВ 25 кВА (с. Сторожевка)		Доливка масла	07.05.2022	07.05.2022
3	ТП №1 ТМ 400кВА		Опиловка деревьев, ревизия РЛНД-10 кВ	12.05.2022	12.05.2022
4	КТП 250 кВА, Энгельсский р-н, с. Красный Яр		Ревизия коммутационной аппаратуры, доливка масла	14.05.2022	14.05.2022
5	КТП б/н 10/0,4 кВ 25 кВА (р-н "Элеватора")		Протяжка контактов, доливка масла	19.05.2022	19.05.2022
6	ТП-160/10/0,4 г. Балаково, ул. Вокзальная, 22		Протяжка контактов, доливка масла	26.05.2022	26.05.2022
7	КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА (г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 124/1)		Замена предохранителей, ревизия коммутационной аппаратуры	27.04.2022	27.04.2022
8	КТП-877 10/0,4 кВ 400 кВА (г. Балаково, 4"Б" мкрн)		Доливка масла, протяжка контактов, опиловка деревьев	28.04.2022	28.04.2022