

Информация о вводе и выводе в ремонт электросетевых объектов ООО "Электросетевая компания" за 01.04.19 — 30.04.19

№ п/п	Наименование ТП, РП	Секция шин	Виды ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	ПС "Плодовое" 35/0,4 кВ 1000 кВА		Замена разрядников, ревизия РЛНД	02.04.2019	03.04.2019
2	ТП "Жилпоселок" 2*250 кВА		Доливка масла, протяжка контактов, покраска	14.04.2019	14.04.2019
3	КТП 2*630 с.Сторожевка		Доливка масла, протяжка контактов	19.03.2019	19.03.2019
4	КТП б/н 630/10/0,4 г. Саратов		Доливка масла	18.04.2019	18.04.2019
5	ТП-40/6/0,4 с.Сторожевка		Доливка масла, замена изоляторов	14.04.2019	14.04.2019