

Информация о вводе и выводе в ремонт электросетевых объектов ООО "Электросетевая компания" за 01.01.21 — 31.01.21

№ п/п	Наименование ТП, РП	Секция шин	Виды ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	ПС "Питомник" Ф 1003,1011 КТП "Виварий"		Опиловка деревьев	15.01.2021	15.01.2021
2	ПС Техстекло Алмаз- Фазотрон РП 10 ТП5 630 кВА		Доливка масла, протяжка контактов	17.01.2021	17.01.2021
3	ПС "Елшанка-1" 110/10 кВ РП 10 Контакт		Ремонт ворот, вентиляционной решетки, доливка масла, протяжка контактов	20.01.2021	20.01.2021
4	ПС "Соколовогорская" Ф 612 КТП 3122		Установка кабельной муфты	22.01.2021	22.01.2021
5	ПС 35/10 Н.Николаевка- комплекс № 529А		Доливка масла, замена РЛНД	24.01.2021	24.01.2021
6	ПС Чардым Ф 1001 КТП 211А		Ремонт ворот, вентиляционной решетки, доливка масла, протяжка контактов	24.01.2021	24.01.2021
7	ПС РП 10 ТП5 630 кВА		Установка кабельной муфты	27.01.2021	27.01.2021