

Информация о вводе и выводе в ремонт электросетевых объектов ООО "Электросетевая компания" за 01.11.21 — 30.11.21

№ п/п	Наименование ТП, РП	Секция шин	Виды ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	КТП 10/0,4 кВ 160 кВА		Доливка масла, ревизия коммутационной аппаратуры	04.11.2021	04.11.2021
2	КТП 6/0,4 кВ 400 кВА		Доливка масла, ревизия коммутационной аппаратуры	09.11.2021	09.11.2021
3	КТП 10/0,4 кВ 250 кВА		Доливка масла, ревизия коммутационной аппаратуры	12.11.2021	12.11.2021
4	КТП 6/0,4 кВ 320 кВА		Доливка масла, ревизия коммутационной аппаратуры	17.11.2021	17.11.2021
5	КТП 6/0,4кВ 250 кВА (Балаково, р-н дачи - Пески)		Доливка масла, ревизия коммутационной аппаратуры	24.11.2021	24.11.2021
6	КТП 6/0,4кВ 250 кВА (Балаково, р-н дачи - Пески)		Доливка масла, ревизия коммутационной аппаратуры	26.11.2021	26.11.2021