

Информация о вводе и выводе в ремонт электросетевых объектов ООО "Электросетевая компания" за 01.05.20 — 31.05.20

№ п/п	Наименование ТП, РП	Секция шин	Виды ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	КТП 6/0,4 кВ 160 кВА (г.Балаково, ул. Промышленная, б/н)		Замена прокладок, доливка масла	04.05.2020	04.05.2020
2	КТП 6/0,4 кВ 25 кВА (с. Сторожевка)		Доливка масла	07.05.2020	07.05.2020
3	ТП №1 ТМ 400кВА		Опиловка деревьев, ревизия РЛНД-10 кВ	12.05.2020	12.05.2020
4	КТП 250 кВА , Энгельсский р-н, с. Красный Яр		Ревизия коммутационной аппаратуры, доливка масла	14.05.2020	14.05.2020
5	КТП б/н 10/0,4 кВ 25 кВА (р-н "Элеватора")		Протяжка контактов, доливка масла	19.05.2020	19.05.2020
6	ТП-160/10/0,4 г. Балаково, ул. Вокзальная ,22		Протяжка контактов, доливка масла	26.05.2020	26.05.2020