

Информация о вводе и выводе в ремонт электросетевых объектов ООО "Электросетевая компания" за 01.11.18 — 30.11.18

№ п/п	Наименование ТП, РП	Секция шин	Виды ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	Ктп-264А		доливка масла в силовой тр-р	11,11,18	11,11,18
2	Ктп-177А		доливка масла в силовой тр-р	19,11,18	19,11,18
3	Ктп-230А		доливка масла в силовой тр-р	20,11,19	20,11,19
4	КТП № 132 А		Вырубка деревьев	08.11.2018	08.11.2018
5	КТП № 184 А		Вырубка деревьев	12.11.2018	12.11.2018
6	КТП № 20А		Доливка масла, Перетяжка проводов от ТР-10 к КТП.	12.11.2018	12.11.2018
7	КТП № 30А		Доливка масла.	12.11.2018	12.11.2018
8	КТП № 43А		Доливка масла.	08.11.2018	08.11.2018
9	КТП 415А		Доливка масла.	19.11.2018	19.11.2018
10	КТП 986А		Доливка масла.	21.11.2018	21.11.2018
11	ТП "Школьная", Сторожевка		Протяжка контактов	27.11.2018	27.11.2018
12	КТП-976(аб), Балаково		Чиста изоляторов, доливка масла	09.11.2018	09.11.2018
13	ТП-123(аб), Балаково		Чиста изоляторов, доливка масла	23.11.2018	23.11.2018