

Информация о вводе и выводе в ремонт электросетевых объектов ООО "Электросетевая компания" за 01.03.20 — 31.03.20

№ п/п	Наименование ТП, РП	Секция шин	Виды ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	ПС Чардым Ф 1001 КТП 211А		Ремонт кровли, доливка масла, протяжка контактов	05.03.2020	05.03.2020
2	ПС "Питомник" Ф 1005 КТП № 200 А		Доливка масла, протяжка контактов	05.03.2020	05.03.2020
3	ПС "Питомник" Ф 1003,1011 КТП "Виварий"		Замена автомата, протяжка контактов	10.03.2020	10.03.2020
4	ПС "Вязовочка Ф 1003 КТП 755А		Замена предохранителей, ревизия коммутационной аппаратуры	18.03.2020	18.03.2020
5	ПС Вязовочка Ф 1003 ТП 749А		Протяжка контактов, доливка масла	19.03.2020	19.03.2020
6	ПС РП 10 ТП5 630 кВА		Опиловка деревьев, ревизия РЛНД-10 кВ	23.03.2020	23.03.2020
7	ПС Латухино Ф10017 1416А		Опиловка деревьев	23.03.2020	23.03.2020