

Информация о балансе электрической энергии и мощности, об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети по уровням напряжений

Таблица 1 Баланс электроэнергии

Показатели	Предложение предприятия на 2019 г.	Предложение КГРТ СО на 2019 г.	Отклонение (+, -)
Поступление электроэнергии в сеть напряжением ВН, млн.кВт*час	22,255	22,255	0,000
Потери электроэнергии в сети ВН, млн.кВт*час	0,000	0,000	0,000
	0,00%	0,00%	0
Полезный отпуск электроэнергии потребителям на ВН, млн.кВт*час	0,000	0,000	0,000
Поступление электроэнергии в сеть напряжением 35 кВ (СН-1) напрямую, млн.кВт*час	1,901	1,901	0,000
Потери электроэнергии в сети СН-1, млн.кВт*час	0,132	0,132	0,000
	6,93%	6,93%	0,000
Полезный отпуск электроэнергии потребителям на СН-1, млн.кВт*час	1,770	1,770	0,000
Поступление электроэнергии в сеть напряжением СН2 из сети ВН, млн.кВт*час	22,255	22,255	0,000
Поступление электроэнергии в сеть напряжением 6-10 кВ (СН-2) напрямую, млн.кВт*час	15,632	15,632	0,000
Потери электроэнергии в сети СН-2, млн.кВт*час	3,056	3,056	0,000
	8,07%	8,07%	0,000
Полезный отпуск электроэнергии потребителям на СН-2, млн.кВт*час	24,485	24,485	0,000
Поступление электроэнергии в сеть напряжением 0,4 кВ (НН) из сети СН-2, млн.кВт*час	10,346	10,346	0,000
Потери электроэнергии в сети НН, млн.кВт*час	1,233	1,233	0,000
	11,92%	11,92%	0,000
Полезный отпуск электроэнергии потребителям на НН, млн.кВт*час	9,112	9,112	0,000
Поступление электроэнергии в сеть, всего	39,788	39,788	0,000
Потери электроэнергии в сети, всего	4,421	4,421	0,000
	11,11%	11,11%	0,000
Полезный отпуск электроэнергии из сети, всего	35,367	35,367	0,000

Структура полезного отпуска электроэнергии в количестве 35,367 млн.кВт*ч:

- сторонние потребители – 35,367 млн.кВт*ч (100,00 %)

Таблица 2 Баланс мощности

Показатели	Предложение предприятия на 2018 г.	Предложение КГРТ СО на 2018 г.	Отклонение (+, -)
Поступление мощности в сеть напряжением ВН, млн.кВт*час	8,993	8,993	0,000
Потери мощности в сети ВН, млн.кВт*час	0,000	0,000	0,000
	0,00%	0,00%	0,000
Полезный отпуск мощности потребителям на ВН, млн.кВт*час	0,000	0,000	0,000
Поступление мощности в сеть напряжением 35 кВ (СН-1), МВт	0,768	0,768	0,000
Потери мощности в сети СН-1, МВт	0,053	0,053	0,000
	6,93%	6,93%	0,000
Полезный отпуск мощности потребителям на напряжении СН-1, МВт	0,715	0,715	0,000
Поступление мощности в сеть напряжением СН2 из сети ВН, млн.кВт*час	8,993	8,993	0,000
Поступление мощности в сеть напряжением 6-10 кВ (СН-2), МВт	6,316	6,316	0,000
Потери мощности в сети СН-2, МВт	1,235	1,235	0,000
	8,07%	8,07%	0,000
Полезный отпуск мощности потребителям на напряжении СН-2, МВт	9,894	9,894	0,000
Поступление мощности в сеть напряжением 0,4 кВ (НН), из сети СН-2, МВт	4,180	4,180	0,000
Потери мощности в сети НН, МВт	0,498	0,498	0,000
	11,92%	11,92%	0,000
Полезный отпуск мощности потребителям на напряжении НН, МВт	3,682	3,682	0,000
Поступление мощности в сеть, всего	16,077	16,077	0,000
Потери мощности в сети, всего	1,786	1,786	0,000
	11,11%	11,11%	0,000
Полезный отпуск мощности, всего	14,291	14,291	0,000

Об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электрической энергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования в 2018 году

Наименование показателей	Ед. измерения	Всего	Уровень напряжения			
			ВН	СН1	СН2	НН
Объем переданной электроэнергии	млн. кВт*ч	30,946	0,000	1,87	21,382	7,698

О потерях электрической энергии в сетях ООО "Электросетевая компания" в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения в 2018

Наименование показателей	Единица измерения	Всего	Уровень напряжения			
			ВН	СН1	СН2	НН
2018						
Объем потерь ээ в абсолютном выражении	млн. кВт*ч	3,868		0,149	2,640	1,079
Объем потерь ээ в относительном выражении	%	11,11%	0,00%	3,86%	68,24%	27,90%
Объем потерь мощности в абсолютном выражении	МВт	1,692		0,081	1,145	0,465
Объем потерь мощности в относительном выражении	%	11,11%	0,00%	4,82%	67,68%	27,50%

Информация о затратах ООО "Электросетевая компания" на оплату потерь, в том числе

о затратах ООО "Электросетевая компания" на покупку потерь в собственных сетях, о закупке электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости за 2018г.

Наименование показателей	Номер договора, дата договора	Контрагент по договору (продавец)	Объём потерь (тыс. кВтч)	Стоимость потерь (тыс. руб. с НДС)
Электрическая энергия для компенсации потерь	№64010480000093 от 01.07.11	ПАО Саратовэнерго	3 798,778	6 126,19
Электрическая энергия для компенсации потерь	№64010480000251 от 28.02.18	ПАО Саратовэнерго	52,175	383,94
Электрическая энергия для компенсации потерь	№ 10800/п от 01.01.18	ООО "СПГЭС"	69,378	67,24

Информация об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период

Наименование показателя	Значение	Решение об установлении
Норматив потерь	11,11%	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации №431 от 13.09.12 г.
		Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29 декабря 2014г. №62/14 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования территориальных сетевых организаций при расчете и установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии"

Информация о перечне зон деятельности ООО "Электросетевая компания"

По сетям ООО «Электросетевая компания» осуществляется электроснабжение потребителей в Саратовской области в районе г. Саратова, с. Сабуровка Саратовского района, с. Сторожевка Татищевского района, пос. Новоколодежский и пос. Зоринский г. Саратова, г. Энгельса и Энгельского района, г. Балаково, пос. Зоринский Саратовского района, и населенных пунктах Воскресенского района Саратовской области: с. Славянка, с. Чардым, с. Елшанка, с. Усовка, с. Синодское, с. Медяниково, с. Букатовка, с. Воскресенское, с. Березняки.