

Информация о вводе и выводе в ремонт электросетевых объектов ООО "Электросетевая компания" за 01.12.19 — 31.12.19

| № п/п | Наименование ТП, РП | Секция шин | Виды ремонта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта |
|-------|---|------------|---|---------------------|------------------------|
| 1 | ПС Орошение-3 Ф601 ТП 118 | | Ремонт кровли, доливка масла, протяжка контактов | 05.12.2019 | 05.12.2019 |
| 2 | ПС Орошение-3 Ф601 ТП 219 | | Доливка масла, протяжка контактов | 05.12.2019 | 05.12.2019 |
| 3 | ПС Коминтерн Ф610 ТП 219 | | Замена автомата, протяжка контактов | 10.12.2019 | 10.12.2019 |
| 4 | 220/110/10 Красный яр Ф1006 ТП153 | | Замена предохранителей, ревизия коммутационной аппаратуры | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 5 | ПС Шумейка (ТБ Коммунальщик) Ф1007 ТП 196 | | Протяжка контактов, доливка масла | 19.12.2019 | 19.12.2019 |
| 6 | ПС "Питомник" Ф 1005 КТП № 230А | | Опиловка деревьев, ревизия РЛНД-10 кВ | 23.12.2019 | 23.12.2019 |
| 7 | ПС "Питомник" Ф 1008 КТП№ 185А | | Опиловка деревьев | 23.12.2019 | 23.12.2019 |