

Информация о вводе и выводе в ремонт электросетевых объектов ООО "Электросетевая компания" за 01.12.20 — 31.12.20

№ п/п	Наименование ТП, РП	Секция шин	Виды ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	КТП-160/10/0,4 г. Балаково, ул. Вокзальная, 22		Доливка масла, ревизия коммутационной аппаратуры	03.12.2020	03.12.2020
2	КТП-400/10/0,4 г. Балаково ул. Гвардейская, 117, 119, Минская, 54		Доливка масла, ревизия коммутационной аппаратуры	09.12.2020	09.12.2020
3	КТП-630/6/0,4 г. Балаково, ул. Комсомольская, 59, ТД Эластик		Доливка масла, ревизия коммутационной аппаратуры, установка муфты КЛ	10.12.2020	10.12.2020
4	КТП-1 6/0,4 250 кВА (г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 59)		Доливка масла, ревизия коммутационной аппаратуры	15.12.2020	15.12.2020
5	КТП-400/10/0,4 г. Балаково ул. Трнавская, 61		Доливка масла, ревизия коммутационной аппаратуры	23.12.2020	23.12.2020
6	КТП 400 кВА, ул. Гвардейская 117, 119, Минская 54		Доливка масла, ревизия коммутационной аппаратуры	25.12.2020	25.12.2020