

Информация о вводе и выводе в ремонт электросетевых объектов ООО "Электросетевая компания" за 01.03.19 — 31.03.19

№ п/п	Наименование ТП, РП	Секция шин	Виды ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	ТП 2*250 кВА ЦДК		Доливка масла	04.03.2019	04.03.2019
2	КТП-40/6/0,4 г. Балаково, Ивановское шоссе, 13		Доливка масла, протяжка контактов	12.03.2019	12.03.2019
3	ТП № 267А, 160 кВА		Доливка масла, протяжка контактов	19.03.2019	19.03.2019
4	КТП 6/0,4кВ 100 кВА (Балаково, р-н дачи - Пески)		Ревизия РЛНД	27.03.2019	27.03.2019
5	КТП 6/н 10/0,4 кВ 160 кВА (р-н базы "Кристалл")		Покраска, доливка масла, протирка изоляторов	29.03.2019	29.03.2019