

Информация о вводе и выводе в ремонт электросетевых объектов ООО "Электросетевая компания" за 01.08.19 — 31.08.19

№ п/п	Наименование ТП, РП	Секция шин	Виды ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	КТП №184А 250кВА Ф1002		Доливка масла, покраска, ремонт линии, обрезка деревьев	05.08.2019	05.08.2019
2	КТП №30А 100кВА Ф1006		Доливка масла, покраска, обрезка деревьев	06.08.2019	06.08.2019
3	КТП 10/0,4кВ 630 кВА (Саратов, Сокурский тракт)		Доливка масла, покраска, чистка контактов	13.08.2019	13.08.2019
4	КТП 6/0,4кВ 100 кВА (Балаково, р-н дачи - Пески)		Чистка изоляторов, протяжка контактов, доливка масла	20.08.2019	20.08.2019
5	ТП-250/6/0,4 с.Сторожевка		Доливка масла, ремонт ВЛ, обрезка деревьев	28.08.2019	28.08.2019