

Информация о балансе электрической энергии и мощности, об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети по уровням напряжений

Таблица 1 Баланс электроэнергии

Показатели	Предложение предприятия на 2017 г.	Предложение КГРТ СО на 2017 г.	Отклонение (+, -)
Поступление электроэнергии в сеть напряжением ВН, млн.кВт*час	33.532	33.532	0
Потери электроэнергии в сети ВН, млн.кВт*час	1.322	1.322	0
	3.94%	3.94%	0
Полезный отпуск электроэнергии потребителям на ВН, млн.кВт*час	10.577	10.577	0
Поступление электроэнергии в сеть напряжением СН2 из сети ВН, млн.кВт*час	21.633	21.633	0
Поступление электроэнергии в сеть напряжением 6-10 кВ (СН-2) напрямую, млн.кВт*час	5.246	5.246	0
Потери электроэнергии в сети СН-2, млн.кВт*час	1.872	1.872	0
	6.97%	6.97%	0
Полезный отпуск электроэнергии потребителям на СН-2, млн.кВт*час	14.979	14.979	0
Поступление электроэнергии в сеть напряжением 0,4 кВ (НН) из сети СН-2, млн.кВт*час	10.028	10.028	0
Потери электроэнергии в сети НН, млн.кВт*час	1.114	1.114	0
	11.11%	11.11%	0
Полезный отпуск электроэнергии потребителям на НН, млн.кВт*час	8.914	8.914	0
Поступление электроэнергии в сеть, всего	38.778	38.778	0
Потери электроэнергии в сети, всего	4.308	4.308	0
	11.11%	11.11%	0
Полезный отпуск электроэнергии из сети, всего	34.470	34.470	0

Структура полезного отпуска электроэнергии в количестве 34,470 млн.кВт*ч:

- сторонние потребители – 34,470 млн.кВт*ч (100,00 %)

Таблица 2 Баланс мощности

Показатели	Предложение предприятия на 2017 г.	Предложение КГРТ СО на 2017 г.	Отклонение (+, -)
------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------

Поступление мощности в сеть напряжением ВН, млн.кВт*час	10.477	10.477	0
Потери мощности в сети ВН, млн.кВт*час	0.413	0.413	0
	3.94%	3.94%	0
Полезный отпуск мощности потребителям на ВН, млн.кВт*час	3.305	3.305	0
Поступление мощности в сеть напряжением СН2 из сети ВН, млн.кВт*час	6.759	6.759	0
Поступление мощности в сеть напряжением 6-10 кВ (СН-2), МВт	1.639	1.639	0
Потери мощности в сети СН-2, МВт	0.585	0.585	0
	6.97%	6.97%	0
Полезный отпуск мощности потребителям на напряжении СН-2, МВт	4.680	4.680	0
Поступление мощности в сеть напряжением 0,4 кВ (НН), из сети СН-2, МВт	10.028	10.028	0
Потери мощности в сети НН, МВт	0.348	0.348	0
	3.47%	3.47%	0
Полезный отпуск мощности потребителям на напряжении НН, МВт	2.785	2.785	0
Поступление мощности в сеть, всего	12.116	12.116	0
Потери мощности в сети, всего	1.346	1.346	0
	11.11%	11.11%	0
Полезный отпуск мощности, всего	10.770	10.770	0

Об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электрической энергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования в 2016 году

Наименование показателей	Ед. измерения	Всего	Уровень напряжения			
			ВН	СН1	СН2	НН
Объем переданной электроэнергии	млн. кВт*ч	30.858	8.545		15.075	7.239

О потерях электрической энергии в сетях ООО "Электросетевая компания" в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения

Наименование показателей	Единица измерения	Всего	Уровень напряжения			
			ВН	СН1	СН2	НН
2016						
Объем потерь ээ в абсолютном выражении	млн. кВт*ч	3.857	1.269		1.586	1.001
Объем потерь ээ в относительном выражении	%	11.11%	4.89%		18.16%	12.15%
Объем потерь мощности в абсолютном выражении	МВт	1.346	0.445		0.551	0.350
Объем потерь мощности в относительном выражении	%	11.11%	11.11%		11.11%	11.11%

Информация о затратах ООО "Электросетевая компания" на оплату потерь, в том числе

о затратах ООО "Электросетевая компания" на покупку потерь в собственных сетях, о закупке электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости

Наименование показателей	Номер договора, дата договора	Контрагент по договору (продавец)	Объём потерь (тыс. кВтч)	Стоимость потерь (руб. с НДС)
Электрическая энергия для компенсации потерь	№5547 от 01.07.11	ПАО Саратовэнерго	3,856.854	9,079,410.00

Информация об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период

Наименование показателя	Значение	Решение об установлении
Норматив потерь	11.11%	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации №431 от 13.09.12 г.
		Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29 декабря 2014г. №62/14 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования территориальных сетевых организаций при расчете и установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии"

Информация о перечне зон деятельности ООО "Электросетевая компания"

По сетям ООО «Электросетевая компания» осуществляется электроснабжение потребителей в районе с.Сабуровка Саратовского района Саратовской области, с.Сторожевка, пос.Новосоколовогорский, потребителей, расположенных в г.Энгельс по ул. Береговая и населенных пунктах Воскресенского района Саратовской области: с. Славянка, с. Чардым, с. Елшанка, с. Усовка, с. Синодское, с. Медяниково, с. Букатовка, с. Воскресенское, с. Березняки.

О размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения

Наименование показателей	Объем потерь (тыс. кВтч)	Стоимость потерь (руб. с НДС)
Электрическая энергия для компенсации потерь	3 856,85	9 079 410,00
в том числе:		
ВН	1 269,30	
СН1	0,00	
СН2	1 586,32	
НН	1 001,24	