

Информация о вводе и выводе в ремонт электросетевых объектов ООО "Электросетевая компания" за 01.11.19 — 31.11.19

№ п/п	Наименование ТП, РП	Секция шин	Виды ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	КТП 10/0,4кВ 100кВА (г. Балаково, 4 «Б» микрорайон, ул. Шевченко/Минская)		Ревизия РЛНД-10 кВ, замена предохранителей, протяжка контактов	08.11.2019	08.11.2019
2	КТП №904 10/0,4кВ 100кВА (г. Балаково, ул. Вокзальная, 22а)		Доливка масла, протяжка контактов, очистка изоляторов	11.11.2019	11.11.2019
3	КТП 6/0,4 630 кВА (г.Балаково, р-н Дачи-Пески)		Замена автомата, доливка масла, протяжка контактов	11.11.2019	11.11.2019
4	КТП-261 6/0,4 кВ 250 кВА (г. Балаково, р-н дачи-Пески)		Замена опоры ВЛ-6 кВ	18.11.2019	18.11.2019
5	КТП-262 6/0,4 кВ 250 кВА (г. Балаково, р-н дачи-Пески)		Ревизия вводного автомата, доливка масла, протяжка контактов	20.11.2019	20.11.2019
6	КТП-877 10/0,4 кВ 400 кВА (г.Балаково, 4"Б" мкрн)		Покраска КТП, ремонт РЛНД-10 кВ, доливка масла	25.11.2019	25.11.2019
7	КТП 6/0,4 400 кВА (г.Балково, ул. Заовражная, д. 26)		Замена автомата, протяжка контактов, доливка масла	26.11.2019	.26.11.19