

Информация о вводе и выводе в ремонт электросетевых объектов ООО "Электросетевая компания" за 01.06.19 — 30.06.19

№ п/п	Наименование ТП, РП	Секция шин	Виды ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	КТП 6/0,4кВ 250 кВА (Балаково, р-н дачи - Пески)		Ревизия вводного автомата, протяжка контактов	03.06.2019	03.06.2019
2	КТП №144А 160кВА Ф1006		Доливка масла, протяжка контактов	11.06.2019	11.06.2019
3	Здание ТП 2*630 кВА		Ремонт отмотки	18.06.2019	19.06.2019
4	КТП-№722А-250/10/0,4		Покраска, доливка масла, протирка изоляторов	20.06.2019	20.06.2019
5	КТП - 400/6/0,4 г. Балаково, ул. Промышленная, 22/9		Покраска, доливка масла, протирка изоляторов	26.06.2019	26.06.2019