

Информация о вводе и выводе в ремонт электросетевых объектов ООО "Электросетевая компания" за 01.03.22 — 31.03.22

№ п/п	Наименование ТП, РП	Секция шин	Виды ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА (г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 124/1)		Замена прокладок, доливка масла	05.03.2022	05.03.2022
2	ПС "Елшанка-1" 110/10 кВ РП 10 Контакт		Установка кабельной муфты	05.03.2022	05.03.2022
3	КТП 250 кВА, Энгельский р-н, с. Красный Яр		Замена автомата, протяжка контактов	12.03.2022	12.03.2022
4	КТП б/н 10/0,4 кВ 25 кВА (р-н "Элеватора")		Замена прокладок, доливка масла	17.03.2022	17.03.2022
5	ПС "Соколовгорская" Ф 612 КТП 3122		Замена автомата, протяжка контактов	21.03.2022	21.03.2022
6	КТП 6/0,4 кВ 160 кВА (г. Балаково, ул. Промышленная, б/н)		Опиловка деревьев	24.03.2022	24.03.2022
7	КТП 10/0,4 100 кВА (г. Балаково, ул. Комарова, д. 72)		Замена автомата, протяжка контактов	27.03.2022	27.03.2022