

Информация о вводе и выводе в ремонт электросетевых объектов ООО "Электросетевая компания" за 01.07.19 — 31.07.19

№ п/п	Наименование ТП, РП	Секция шин	Виды ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	ТП-2, РП-10		Доливка масла, ремонт КЛ	18.07.2019	18.07.2019
2	КТП б/н 10/0,4 кВ 25 кВА (р-н "Элеватора")		Доливка масла	14.05.2019	14.05.2019
3	ТП "Жилпоселок" 2*250 кВА		Доливка масла, покраска, ремонт отмотки	09.07.2019	09.07.2019
4	КТП б/н 630/10/0,4 (Саратовская обл., Саратовский район, промузел Зоринский 2		Замена разрядника, изолятора	29.07.2019	29.07.2019
5	КТП б/н 100/10/0,4 (Саратовская область, Воскресенский район, с. Елшанка)		Доливка масла, покраска, ремонт отмотки	10.07.2019	10.07.2019