

Информация о вводе и выводе в ремонт электросетевых объектов ООО "Электросетевая компания" за 01.04.22 — 30.04.22

№ п/п	Наименование ТП, РП	Секция шин	Виды ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	КТП 10/0,4 кВ 630 кВА (г. Балаково, ул. Транспортная, 13/1)		Замена прокладок, доливка масла, ревизия коммутационной аппаратуры	01.04.2022	01.04.2022
2	КТП № 886 6/0,4 кВ 320 кВА (г. Балаково, Промышленный пр-д, 21)		Ремонт РЛНД, протяжка контактов	03.04.2022	03.04.2022
3	КТП-954 10/0,4 кВ 250 кВА (г. Балаково, пр. Безымянный, д. 11)		Опиловка деревьев, ревизия РЛНД-10 кВ	07.04.2022	07.04.2022
4	ПС 35/10 Н.Николаевка-комплекс № 529А		Замена предохранителей, ревизия коммутационной аппаратуры, доливка масла	14.04.2022	14.04.2022
5	КТП 10/0,4кВ 100кВА (г. Балаково, 4 «Б» микрорайон, ул. Шевченко/Минская)		Протяжка контактов, доливка масла	20.04.2022	20.04.2022
6	2х КТП 10/0,4 кВ 630 кВА (г. Балаково, ул. Транспортная, д.15)		Протяжка контактов, доливка масла, замена предохранителей	22.04.2022	22.04.2022
7	КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА (г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 124/1)		Замена предохранителей, ревизия коммутационной аппаратуры	27.04.2022	27.04.2022
8	КТП-877 10/0,4 кВ 400 кВА (г.Балаково, 4"Б" мкрн)		Доливка масла, протяжка контактов, опиловка деревьев	28.04.2022	28.04.2022