

Информация о балансе электрической энергии и мощности, об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети по уровням напряжений

Таблица 1 Баланс электроэнергии

Показатели	Предложение предприятия на 2018 г.	Предложение КГРТ СО на 2018 г.	Отклонение (+, -)
Поступление электроэнергии в сеть напряжением ВН, млн.кВт*час	24,284	24,284	0,000
Потери электроэнергии в сети ВН, млн.кВт*час	1,404	1,404	0,000
	5,78%	5,78%	0
Полезный отпуск электроэнергии потребителям на ВН, млн.кВт*час	0,000	0,000	0,000
Поступление электроэнергии в сеть напряжением 35 кВ (СН-1) напрямую, млн.кВт*час	1,924	1,924	0,000
Потери электроэнергии в сети СН-1, млн.кВт*час	0,160	0,160	0,000
	8,33%	8,33%	0,000
Полезный отпуск электроэнергии потребителям на СН-1, млн.кВт*час	1,764	1,764	0,000
Поступление электроэнергии в сеть напряжением СН2 из сети ВН, млн.кВт*час	22,880	22,880	0,000
Поступление электроэнергии в сеть напряжением 6-10 кВ (СН-2) напрямую, млн.кВт*час	15,360	15,360	0,000
Потери электроэнергии в сети СН-2, млн.кВт*час	2,387	2,387	0,000
	6,24%	6,24%	0,000
Полезный отпуск электроэнергии потребителям на СН-2, млн.кВт*час	24,962	24,962	0,000
Поступление электроэнергии в сеть напряжением 0,4 кВ (НН) из сети СН-2, млн.кВт*час	10,891	10,891	0,000
Потери электроэнергии в сети НН, млн.кВт*час	0,666	0,666	0,000
	6,12%	6,12%	0,000
Полезный отпуск электроэнергии потребителям на НН, млн.кВт*час	10,225	10,225	0,000
Поступление электроэнергии в сеть, всего	41,568	41,568	0,000
Потери электроэнергии в сети, всего	4,618	4,618	0,000
	11,11%	11,11%	0,000
Полезный отпуск электроэнергии из сети, всего	36,950	36,950	0,000

Структура полезного отпуска электроэнергии в количестве 36,950 млн.кВт*ч:

- сторонние потребители – 36,950 млн.кВт*ч (100,00 %)

Таблица 2 Баланс мощности

Показатели	Предложение предприятия на 2018 г.	Предложение КГРТ СО на 2018 г.	Отклонение (+, -)
Поступление мощности в сеть напряжением ВН, млн.кВт*час	8,631	8,631	0,000
Потери мощности в сети ВН, млн.кВт*час	0,499	0,499	0,000
	5,78%	5,78%	0,000
Полезный отпуск мощности потребителям на ВН, млн.кВт*час	0,000	0,000	0,000
Поступление мощности в сеть напряжением 35 кВ (СН-1), МВт	0,684	0,684	0,000
Потери мощности в сети СН-1, МВт	0,057	0,057	0,000
	8,33%	8,33%	0,000
Полезный отпуск мощности потребителям на напряжении СН-1, МВт	0,627	0,627	0,000
Поступление мощности в сеть напряжением СН2 из сети ВН, млн.кВт*час	8,132	8,132	0,000
Поступление мощности в сеть напряжением 6-10 кВ (СН-2), МВт	5,912	5,912	0,000
Потери мощности в сети СН-2, МВт	0,899	0,899	0,000
	6,40%	6,40%	0,000
Полезный отпуск мощности потребителям на напряжении СН-2, МВт	9,274	9,274	0,000
Поступление мощности в сеть напряжением 0,4 кВ (НН), из сети СН-2, МВт	3,871	3,871	0,000
Потери мощности в сети НН, МВт	0,237	0,237	0,000
	6,12%	6,12%	0,000
Полезный отпуск мощности потребителям на напряжении НН, МВт	3,634	3,634	0,000
Поступление мощности в сеть, всего	15,227	15,227	0,000
Потери мощности в сети, всего	1,692	1,692	0,000
	11,11%	11,11%	0,000
Полезный отпуск мощности, всего	13,535	13,535	0,000

Об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электрической энергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования в 2017 году

Наименование показателей	Ед. измерения	Всего	Уровень напряжения			
			ВН	СН1	СН2	НН
Объем переданной электроэнергии	млн. кВт*ч	29,028	5,581	0,1933062	15,917	7,337

О потерях электрической энергии в сетях ООО "Электросетевая компания" в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения в 2017

Наименование показателей	Единица измерения	Всего	Уровень напряжения			
			ВН	СН1	СН2	НН
2016						
Объем потерь ээ в абсолютном выражении	млн. кВт*ч	3,628	0,707	0,013	2,012	0,895
Объем потерь ээ в относительном выражении	%	11,11%	3,06%	6,52%	7,69%	10,87%
Объем потерь мощности в абсолютном выражении	МВт	1,346	0,262	0,005	0,747	0,332
Объем потерь мощности в относительном выражении	%	11,11%	3,06%	6,52	7,70%	10,87%

Информация о затратах ООО "Электросетевая компания" на оплату потерь, в том числе

о затратах ООО "Электросетевая компания" на покупку потерь в собственных сетях, о закупке электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости за 2017г.

Наименование показателей	Номер договора, дата договора	Контрагент по договору (продавец)	Объём потерь (тыс. кВтч)	Стоимость потерь (руб. с НДС)
Электрическая энергия для компенсации потерь	№5547 от 01.07.11	ПАО Саратовэнерго	3 628,080	4 985,46

Информация об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период

Наименование показателя	Значение	Решение об установлении
Норматив потерь	11,11%	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации №431 от 13.09.12 г.
		Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29 декабря 2014г. №62/14 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования территориальных сетевых организаций при расчете и установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии"

Информация о перечне зон деятельности ООО "Эл

По сетям ООО «Электросетевая компания» осуществляется электроснабжение г. Саратова, с. Сабуровка Саратовского района, с. Сторожевка Татищевского района, Зоринский г. Саратова, г. Энгельса и Энгельского района, г. Балаково, пос. Золотухинский район Саратовской области: с. Славянка, с. Чардым Медяниково, с. Букатовка, с. Воскресенское, с. Березняки.

«Электросетевая компания»

е потребителей в Саратовской области в районе
района, пос. Новосokolовогорский и пос.
ринский Саратовского района, и населенных
, с. Елшанка, с. Усовка, с. Синодское, с.