

Информация о вводе и выводе в ремонт электросетевых объектов ООО "Электросетевая компания" за 01.02.20 — 29.02.20

№ п/п	Наименование ТП, РП	Секция шин	Виды ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	ПС 110/10 Натальино КТП (аб) 25 кВА (ГСК Атом-7)		Доливка масла, протяжка контактов	04.02.2020	04.02.2020
2	ПС 35/10 Н.Николаевка-комплекс № 529А		Ремонт ворот, вентиляционной решетки, доливка масла, протяжка контактов	06.02.2020	06.02.2020
3	КТП 6/0,4кВ 100кВА (г. Балаково, р-он дачи - Пески)		Замена автомата, протяжка контактов	10.02.2020	10.02.2020
4	ПС "Елшанка-1" 110/10 кВ РП 10 Контакт		Установка кабельной муфты	15.02.2020	15.02.2020
5	ПС "Соколовгородская" Ф 612 КТП 3122		Доливка масла, замена РЛНД	19.02.2020	19.02.2020
6	ПС Техстекло Алмаз-Фазотрон РП 10 ТП5 630 кВА		Замена предохранителей, ревизия коммутационной аппаратуры	25.02.2020	25.02.2020