

Информация о вводе и выводе в ремонт электросетевых объектов ООО "Электросетевая компания" за 01.06.20 — 31.06.20

№ п/п	Наименование ТП, РП	Секция шин	Виды ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	КТП № 900 6/0,4 40 кВА (г. Балаково, р-н Калинин)		Замена предохранителей, ревизия коммутационной аппаратуры, доливка масла	03.06.2020	03.06.2020
2	КТП № 901 6/0,4 40 кВА (г. Балаково, р-н Калинин)		Замена предохранителей, ревизия коммутационной аппаратуры, доливка масла	03.06.2020	03.06.2020
3	КТП 10/0,4 кВ 250 кВА (г. Саратов, ул. 3-ий Московский проезд, д. 20а)		Доливка масла, протяжка контактов, опиловка деревьев	10.06.2020	10.06.2020
4	КТП 10/0,4 100 кВА (г. Саратов, ул. Ипподромная, д. 24)			11.06.2020	11.06.2020
5	ТП-1555 (г. Саратов, Сокурский тракт, б/н)		Протяжка контактов, доливка масла	23.06.2020	23.06.2020
6	ТП-1998 (г. Саратов, Сокурский тракт, б/н)		Протяжка контактов, доливка масла	24.06.2020	26.05.2020