

Информация о вводе и выводе в ремонт электросетевых объектов ООО "Электросетевая компания" за 01.09.20 — 30.09.20

№ п/п	Наименование ТП, РП	Секция шин	Виды ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	КТП 2*400 кВА (г. Саратов, ул. Буровая, 26)		Ремонт отмотки, ремонт кровли, доливка масла, чистка изоляторов, ревизия коммутационной аппаратуры	03.09.2020	03.09.2020
2	ТП 2*250 кВА ЦДК		Ремонт кровли, доливка масла, чистка изоляторов, ревизия коммутационной аппаратуры	09.09.2020	09.09.2020
3	КТП №198А 2*160 кВА		Доливка масла, чистка изоляторов, ревизия коммутационной аппаратуры	17.09.2020	17.09.2020
4	КТП №185А 2*400 кВА Ф1008		Покраска КТП, ревизия коммутационной аппаратуры, доливка масла	28.09.2020	28.09.2020