

Информация о вводе и выводе в ремонт электросетевых объектов ООО "Электросетевая компания" за 01.10.19 — 31.10.19

№ п/п	Наименование ТП, РП	Секция шин	Виды ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	ПС "Питомник" Ф 1005 КТП № 230А		Доливка масла, протяжка контактов, замена предохранителя, опиловка деревьев	03.10.2019	03.10.2019
2	ПС "Питомник" Ф 1003,1011 КТП "Виварий"		Доливка масла, протяжка контактов, замена изоляторов, опиловка деревьев	07.10.2019	07.10.2019
3	РП Ипподромная ТП 1660		Ревизия вводного автомата, доливка масла, протяжка контактов	10.10.2019	10.10.2019
4	КТП № 1623 6/0,4 630 кВА (г. Саратов, ул. Кооперативная, д. 100)		Ремонт КЛ-6 кВ	11.10.2019	11.10.2019
5	КТП 10/0,4 100 кВА (г. Саратов, ул. Ипподромная, д. 24)		Ревизия вводного автомата, доливка масла, протяжка контактов	10.10.2019	10.10.2019