

Информация о вводе и выводе в ремонт электросетевых объектов ООО "Электросетевая компания" за 01.07.21 — 31.07.21

№ п/п	Наименование ТП, РП	Секция шин	Виды ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	ТП № 304А, 160 кВА		Покраска КТП, доливка масла, чистка изоляторов	08.07.2021	08.07.2021
2	КТП-400/10/0,4 г. Балаково ул. Гвардейская, 117,119, Минская, 54		Покраска КТП, ревизия коммутационной аппаратуры, доливка масла	14.07.2021	14.07.2021
3	КТП-400/10/0,4 г. Балаково ул. Трнавская, 61		Покраска КТП, ревизия коммутационной аппаратуры, доливка масла	16.07.2021	16.07.2021
4	КТП-630/6/0,4 г. Балаково, ул. Комсомольская, 59, ТД Эластик		Покраска КТП, ревизия коммутационной аппаратуры, доливка масла	21.07.2021	21.07.2021
5	КТП - 400/6/0,4 г. Балаково, ул. Промышленная, 22/9		Покраска КТП, ревизия коммутационной аппаратуры, доливка масла	23.07.2021	23.07.2021
6	КТП - 250/6/0,4 г. Балаково, ул. Коммунистическая, 20		Покраска КТП, ревизия коммутационной аппаратуры, доливка масла	28.07.2021	28.07.2021