

Информация о вводе и выводе в ремонт электросетевых объектов ООО "Электросетевая компания" за 01.05.19 — 31.05.19

№ п/п	Наименование ТП, РП	Секция шин	Виды ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	ТП-160/10/0,4 г. Балаково, ул. Вокзальная, 22		Доливка масла, замена вводного автомата, протяжка контактов	13.05.2019	13.05.2019
2	КТП-630/6/0,4 г. Балаково, ул. Комсомольская, 59, ТД Эластик		Доливка масла	14.05.2019	14.05.2019
3	КТП б/н 400/10/0,4 (Саратовская обл., Энгельсский район в 3 км на юго-восток от п. Новопушкинское) ИП Гайдадин		Доливка масла, протяжка контактов	22.05.2019	22.05.2019
4	КТП № 121 160/10/0,4 (Саратовская обл. Марковский район, примерно 1,5 км. От с. Орловское)		Замена плавких вставок, доливка масла, замена изоляторов	27.05.2019	27.05.2019
5	КТП б/н 100/10/0,4 (Саратовская область, Воскресенский район, с. Елшанка, земли СНТ "Вита")		Доливка масла, замена изоляторов	28.05.2019	28.05.2019